

SELİN LAB

Selin Ölçüm Laboratuvar
Hizmetleri Bilşim Müh.
Müş. İnş. San. ve Tic. A.Ş.

Tarih : 25.09.2012
Sayı : 12-078


Isonem Yapı Kimyasalları ve Boya San. Tic. Ltd. Şti.
İZMİR

Isonem Yapı Kimyasalları ve Boya San. Tic. Ltd. Şti.'ye ait Anti Sound Paint üzerinde 04.09.2012 ve 18.09.2012 tarihlerinde gürültü ölçümleri gerçekleştirilmiş olup 1000 Hz. için görünen ses azalma indisi (R) hesaplanmıştır. 1 mm Anti Sound Paint için görünen ses azalma indisi (R) 2,51 dB. 2 mm Anti Sound Paint için görünen ses azalma indisi (R) ise 4,85 dB olarak hesaplanmıştır.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

SELİN LAB
SELİN ÖLÇÜM LABORATUVAR HİZMETLERİ
BİLİŞİM KÜMENDİRLİK MÜŞAVİRLİK
İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1912. Cad. 1336. Sok. No: 20/10 Çaydolu/ANKARA
Tel: (0312) 481 33 74 Fax: (0312) 481 45 95
SAGLIK Y. B. No: 925/04 / Mes


Barbaros YUCE
Laboratuvar Müdürü

