

SELİN LAB

Selin Ölçüm Laboratuvar
Hizmetleri Bilişim Müh.
Müş. İnş. San. ve Tic. A.Ş.

Tarih : 25.09.2012

Sayı : 12-080

Isonem Yapı Kimyasalları ve Boya San. Tic. Ltd. Şti.
İZMİR

Isonem Yapı Kimyasalları ve Boya San. Tic. Ltd. Şti.'ye ait Thermal Roof üzerinde 05-07.09.2012 ile 18-20.09.2012 tarihlerinde sıcaklık ölçümleri gerçekleştirilmiş olup ısı iletkenlik hesap değeri (W/m.K) (λ_h) ve ısı iletkenlik direnci ($m^2.K/W$) (R) hesaplanmıştır. 30 °C sıcaklıkta 1 mm Thermal Roof için ısı iletkenlik hesap değeri (λ_h) 0,0299 W/m.K, 30 °C sıcaklıkta 1 mm Thermal Roof için ısı iletkenlik direnci (R) ise 0,0650 $m^2.K/W$ olarak hesaplanmıştır.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

SELİN LAB
SELİN ÖLÇÜM LABORATUVAR HİZMETLERİ
BİLİŞİM MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK
İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1042. Cad. 1335. Sokak No: 20/10 Öveçler/ANKARA
Tel: (0312) 481 33 74 Fax: (0312) 481 45 85
BAŞKENT V. D. No: 925 037 6986

Barbaros YÜCE

Laboratuvar Müdürü



Kabil Caddesi 1335. Sokak No: 20/10
Aşağıöveçler / ANKARA

Tel : (0 312) 481 33 74 (Pbx)
Faks : (0 312) 481 45 85
E-Posta : selinlab@selinlab.com.tr
Web : www.selinlab.com.tr